

Trzebownik 03.03.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zamówienia pn. „**Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz instalacji niskiego napięcia od istniejących studni wodociągowych S1 (bis), S2(bis), S 3A, S IV, S 5, S6, S 7, S 8, S 9, S 10 do stacji uzdatniania wody OKL Jasionka**”

1. Prosimy o określenie lokalizacji oraz sposobu montażu szafek SPG dla studni głębinowych (orientacyjnie). Wymiar szafki 800x600x300 – wymiar wjazdu D=600 (skrzynka nie mieści się przez wjazd). Przy zamontowaniu szafki SPG w studni, dostęp do niej jest znacznie utrudniony ze względu na zabudowę urządzeń technologicznych.

Ad.1 Należy zastosować szafki z systemowymi, prefabrykowanymi fundamentami montowane bezpośrednio przy studniach.

2. Prosimy o podanie sposobu podłączenia kabli YAKY 4x95 do skrzynek SPG?? Czy w obwodach zasilających pomp stosować wyłączniki remontowe?

Ad.2 Podłączenie kabli i obwodów zasilania pomp według schematów elektrycznych szaf SPG rys. E-05.1.

3. W światłowodowej sieci typu „ring” zaprojektowano „switche” niezarządzalne, które uniemożliwiają prawidłowe działanie sieci. Naszym zdaniem należy zastosować „switche” zarządzalne – znacznie droższe.

Ad.3 Należy stosować zarządzalne switchy Ethernetowe wyposażone w co najmniej 3 porty RJ45 oraz 2 porty światłowodowe.

4. W SIWZ podano:

„Rozdział XXXII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Projekt budowlany i wykonawczy – dodatek do SIWZ

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dodatek do SIWZ,

3. Przedmiary robót – dodatek do SIWZ”

W zestawie dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej brak STWiOR (pkt.2). Prosimy o jej zamieszczenie ponieważ może zawierać ważne informacje mające wpływ na wartość oferty.

Ad. 4. Specyfikacja techniczna w załączeniu.

5. Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony zawarty w *Rozdziale V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia pkt 2 ppkt 2b SIWZ* jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą w postaci kierownika budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drugą osobą w postaci kierownika budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza powołanie jednej osoby w postaci kierownika z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drugą osobą w postaci kierownika budowy/robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda